

Węgliniec dnia 18.05.2018r.

ZUK/06-4.8./WZp/05/2018  
(nr postępowania)

**DYREKTOR**  
**ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH**  
**z siedzibą w WĘGLIŃCU przy ul. Partyzantów 8**  
**TEL. 075-7712117**  
**FAX 075-7712117**  
**E- MAIL zwick@post.pl**  
(tel, fax, e- mail)

Na podstawie art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

### **ZAPRASZA**

Do złożenia oferty na zadanie pn. :

#### **„Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie”**

1. Opis sposobu przygotowania oferty;

Ofertę należy sporządzić na formularzu załączonym do niniejszego zaproszenia.

Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora na piśmie. Istnieje możliwość przekazania

oferty faksem na nr **757712117** lub pocztą elektroniczną na adres **zwick@post.pl**

Ceny podane w ofercie mają być wyrażone liczbowo i słownie,

Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką

Oferta ma obejmować całość zamówienia i uwzględniać wszystkie prace obejmujące realizację zadania.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

**„Zmiana sposobu ogrzewania budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie” polegająca na:**  
**- budowie instalacji zbiornikowej gazu o poj. 2700l. naziemnej dla Przychodni Służby**  
**Zdrowia w Ruszowie, montaż kotła c.o. na działce ewidencyjnej o nr 369 obręb**  
**ewidencyjny Ruszów. Zgodnie z pozwoleniem na budowę BS.6740.2.44.2018.4 z dnia**  
**30.03.2018r.**

Zmiana sposobu ogrzewania w budynku Ośrodka Zdrowia w Ruszowie obejmuje:

1) Wykonanie przyłącza gazu propan-butan do budynku wraz z zbiornikiem gazu o poj. 2700l. na działce Inwestora. (Organizator przewiduje dzierżawę zbiornika od firmy aktualnie świadczącej usługi dostawy gazu dla Gminy Węgliniec).

2) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, zainstalowanie kotła gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy 21kW z sterowaniem wewnętrznym i czujnikiem pogodowym zewnętrznym, ze zbiornikiem wew. c.w.u. o poj. 40l. w pomieszczeniu Ośrodka Zdrowia. Wykonanie komina spalinowo-powietrznego dn 60/100 z blach kwasoodpornych

oraz komina wentylacyjnego dn 150 na elewacji budynku. Wpięcie zamontowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. i c.w.u.

3) Realizacja inwestycji obejmuje także, zapewnienie obsługi kierownika budowy, oraz nadzoru archeologicznego, uzyskanie zgody na użytkowanie, oraz wszelkich uzgodnień i czynności dotyczących realizacji inwestycji.

4) Podstawą realizacji inwestycji jest Projekt budowlany, oraz treść zaproszenia, załączony przedmiar jest tylko poglądowym zestawieniem zakresu robót, a realizacja robót obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją inwestycji.

5) Wyłączeniu z realizacji inwestycji podlega tylko i wyłącznie budowa zbiornika bezodpływowego która będzie realizowana przez Organizatora.

3. Wymagany czas/termin realizacji zamówienia: do cztery miesiące od podpisania umowy nie później niż do 01.11.2018r..

4. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował kryterium: 100% cena.

5. Organizator nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6. Oferta ma zawierać:

Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego.

7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena podana w ofercie powinna być ceną brutto.

8. Miejsce i termin złożenia oferty:

8.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora tj:

Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu 59-940 Węgliniec ul. Sikorskiego 40

,lub przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF, lub faxem, w terminie do dnia

**30.05.2018r**, do godz. **14,00**.

8.2 Oferta otrzymana przez Organizatora po terminie podanym w pkt. 8.1. nie będzie rozpatrywana.

8.3 Organizator może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

9. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Krzysztof Polewski tel. 600311181

.....  
(podpis pracownika merytorycznego)

Załączniki:

1. Formularz oferty
2. Projekt budowlany – opis do projektu
3. Projekt budowlany – projekt zagospodarowania
4. Projekt budowlany – rzut kotłowni
5. Przedmiar robót
6. Specyfikacja techniczna
7. Decyzja o pozwoleniu na budowę.
8. Opinia konserwatora zabytków.