

UR.271.8.2019.ZP-4

Węgliniec 23.05.2019r.

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu**”

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż wpłynęły zapytania o treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

#### **PYTANIE NR 1**

Czy Zamawiający dopuści wykonanie zbiornika wody czystej  $V=110m^3$  jako walczaka pionowego o konstrukcji stalowej ze stali niskowęglowej zabezpieczonej antykorozyjnie powłoką posiadającą atest PZH lub w wykonaniu ze stali nierdzewnej ?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1**

Zamawiający dopuszcza ewentualną zmianę konstrukcji zbiornika z prefabrykowanej na monolityczną wykonaną w konstrukcji żelbetonowej (po uprzednim zaakceptowaniu projektu zamiennego). Nie dopuszcza się zmiany na konstrukcję stalową.

#### **PYTANIE NR 2**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę średnicy zbiornika i wysokości ?

#### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2**

Nie.

Burmistrz  
Gminy i Miasta Węgliniec  
  
Mariusz Wieczorek