

Węgliniec 22.02.2010r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Budowa parku w Czerwonej Wodzie”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655) informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji. Niniejszym udzielam wyjaśnień.

PYTANIE NR 1

Jakie należy zastosować latarnie 4m czy 5m? czy Zamawiający może sprecyzować jaki typ latarni oraz opraw należy uwzględnić w wycenie?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Do wyceny należy przyjąć latarnie wysokości 5m, stalowe typu parkowego, oprawa stylizowana.

PYTANIE NR 2

W projekcie istnieje wzmianka na temat szafki oświetleniowej SO, natomiast na schematach oraz w przedmiarze robót szafka nie występuje. Proszę o wyjaśnienie.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 2

Do wyceny należy przyjąć podłączenie pod słup oświetleniowy zlokalizowany na dz. nr 1697.

PYTANIE NR 3

Jeżeli posiadam referencje na 420 000 zł brutto przy budowie cmentarza komunalnego ale niestety tereny zielone mają mniejszą powierzchnię – czy mogę brać udział w postępowaniu przetargowym?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 3

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn., „Budowa parku w Czerwonej Wodzie” mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale IV specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

**BURMISTRZ
GMINY I MIASTA**
Andrzej Kutrowski
mgr Andrzej Kutrowski